



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

---

НАКАЗ

10.01.2020р.

№ 14

Про затвердження Плану заходів  
щодо посилення пожежної безпеки  
та протипожежних заходів в закладах  
охорони здоров'я, що засновані  
на комунальній власності територіальної  
громади міста Києва на 2020 рік

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 та з метою створення безпечних умов пожежної безпеки в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо посилення пожежної безпеки та протипожежних заходів в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва на 2020 рік (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів у встановлені строки;

2.2. Здійснити комплекс заходів щодо запобігання порушенням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки;

2.3. Надавати інформацію про хід виконання Плану заходів за перше півріччя – до 10 червня 2020 року, за рік – до 20 грудня 2020 року до сектору з

питань мобілізаційної роботи Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04 квітня 2019 року № 360 «Про затвердження Плану заходів щодо посилення пожежної безпеки та протипожежних заходів в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, підприємствах, установах та організаціях, що входять до сфери управління Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019 рік».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора згідно з розподілом обов'язків.



Директор

Валентина ГІНЗБУРГ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров'я  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

« 10 » 01. 2020 № 14

**План**  
**заходів щодо посилення пожежної безпеки та протипожежних заходів в закладах**  
**охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної**  
**громади міста Києва**  
**на 2020 рік**

№ з/п	Найменування заходу	Термін виконання	Відповідальні
1.	Провести обслуговування автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, внутрішнього й зовнішнього протипожежного водогону та інших джерел водопостачання з реєстрацією результатів перевірки у журналі обліку технічного обслуговування. Установити вогнегасники на місцях, звідки вони були зняті з настанням зимового періоду.	I кв.	Керівники закладів охорони здоров'я, підприємств, установ та організацій
2.	Провести ремонт автоматизованої пожежної сигналізації, встановлення автоматизованої пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водопостачання, пожежних рукавів та гідрантів, блискавко захисту.	Протягом року	
3.	Забезпечити приміщення необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. Перевірити та привести в робочий стан вогнегасники.	I кв.	
4.	Привести у справний стан засоби протипожежного захисту, обладнання, інвентар, не допускати їх використання не за призначенням.	I кв.	
5.	Перевірити технічний стан електромережі, в разі потреби замінити пожежно-небезпечні ділянки, технічний стан електроприладів та медобладнання, вилучити з користування несправне електрообладнання та медобладнання.	I кв.	

6.	Провести заміри опору ізоляції електромережі, електрокабелю, електрообладнання на відповідність вимогам.	II кв.	
7.	Провести обробку несучих дерев'яних конструкцій засобами вогнезахисту.	II кв.	
8.	Перевірити та перезатвердити плани-схеми (порядок) взаємодії з органами (місцевими підрозділами) пожежної охорони на випадок виникнення пожежі. Забезпечити надійність зв'язку з ними.	I кв.	
9.	Забезпечити проведення додаткових протипожежних інструктажів з працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою, та персоналом, що обслуговує електроустановки та інше обладнання.	постійно	
10.	<p>Переглянути (у разі відсутності розробити) загальнооб'єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки для кожного підпорядкованого об'єкта, у якій:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- визначити порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);</li> <li>- визначити порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;</li> <li>- визначити порядок проведення протипожежних інструктажів та занять, а також призначити осіб, відповідальних за їх проведення;</li> <li>- визначити порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, а також опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;</li> <li>- затвердити схеми проїзду та розміщення транспортних засобів на територіях з урахуванням протипожежних відстаней.</li> </ul> <p>Забезпечити ознайомлення працівників з наказом (інструкцією) під час проведення протипожежних інструктажів, занять у системі професійного навчання без відриву від роботи.</p>	I кв.	


11.	Наказами призначити осіб, відповідальних за пожежну безпеку будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також осіб, відповідальних за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. Обов'язки осіб, відповідальних за пожежну безпеку, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, мають бути відображені у відповідних документах (посадових інструкціях, положеннях тощо).	I кв.	
12.	У будівлях та спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, розробити і вивісити на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.	I кв.	
13.	Розробити для всіх підпорядкованих об'єктів порядок (систему) оповіщення людей про пожежу та дій працівників у разі виявлення пожежі. Вивісити на видних місцях таблички із зазначенням телефонних номерів для виклику аварійних служб.	I кв.	
14.	Переглянути (у разі відсутності розробити) інструкцію для працівників служб охорони (чергових тощо), у якій визначити обов'язки		
	щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, порядок відключення електрообладнання від мережі у разі пожежі, а також зазначити прізвища й номери телефонів посадових осіб, яких необхідно викликати у разі виникнення пожежі в неробочий час.	I кв.	
15.	Звільняти від тимчасових споруд, сторонніх предметів протипожежні розриви між будівлями, очищати від горючих відходів складські приміщення та господарські території, горища та підвали. Заборонити спалювання біля будівель та споруд сміття, побутових та виробничих відходів; їх утилізацію здійснювати тільки у спеціально	постійно	

	відведених для цього місцях.		
16.	Не допускати перепланування приміщень без урахування будівельних норм і правил, улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж, не захаращувати прилеглі території, дахи, підвали, склади, будівлі, проходи, проїзди, шляхи евакуації та запасні виходи сміттям та горючими матеріалами.	постійно	
17.	Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.	постійно	
18.	Заборонити куріння у службових приміщеннях та на території підпорядкованих об'єктів, крім спеціально обладнаних місць для куріння, відповідними розпорядчими документами.	постійно	
19.	Провести повторні протипожежні інструктажі з працівниками, що задіяні на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, обслуговуючим персоналом електроустановок, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання.	щоквартально	
20.	Здійснити профілактичні ремонти і огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання напередодні опалювального сезону. Силами пожежно-технічних комісій, осіб, відповідальних за пожежну безпеку, представників господарських підрозділів провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) протипожежного стану адміністративних, побутових, складських, інших приміщень, будівель, горючих підвалів та територій. Ужити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків.	щоквартально	
21.	Провести перевірку технічного стану систем автоматичної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу, внутрішнього і зовнішнього пожежного водопостачання щодо можливості їх експлуатації в умовах низьких температур, а також забезпечення	щоквартально	

	приміщень об'єктів необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки; стану евакуовиходів, комплектацію пожежних щитів.		
22.	Утримувати вільними дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, взимку очищати їх від снігу, забезпечити справність пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння.	Постійно	
23.	Розпорядчим документом заборонити експлуатацію несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів.	I кв.	
24.	Провести ревізію технічного стану та укомплектування електрощитових з ППБ та ПУЕ.	II кв.	
25.	Провести перевірку знань загальних інструкцій з пожежної безпеки у працівників охорони, чергових служб об'єктів з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду території й приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння.	щоквартально	
26.	Забезпечити автотранспортні засоби справними порошковими вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 934. Заборонити використання для підігріву двигунів транспортних засобів відкритого вогню (факелів, паяльних ламп тощо), застосування відкритого вогню для освітлення.	I кв.	
27.	Розробити конкретні заходи по приведенню у робочий стан автоматичної пожежної сигналізації.	I кв.	
28.	У разі необхідності встановлення на вікнах службових приміщень металевих ґрат, забезпечити можливість їх розкриття, розсування чи зняття на час перебування в	постійно	

	цих приміщеннях працівників.		
29.	Ліквідувати захламленість на робочих місцях та в кабінетах.	I кв.	
30.	У вихідні та святкові дні, нічний час посилити контроль чергового персоналу за дотриманням та контролем пожежної безпеки в закладі.	постійно	
31.	Про виконання заходів з питань пожежної безпеки, передбачених розпорядчими приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляти сектору з питань мобілізаційної роботи Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.	постійно	

Головний спеціаліст сектору з питань мобілізаційної роботи



Максим БОНДАРЕНКО